



SAN.CO. COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.P.A.

WWW.SANCOCT.COM

## **NOTA AGGIUNTIVA DI ISTRUZIONE ALLA FERRATURA**

# isofire /LS REI 60

### 1) Note generali

La presente istruzione è stata redatta qualora venga richiesta la fornitura di porte grezze da parte del cliente. Valgono quindi tutte le note presenti nelle istruzioni di posa in opera.

### 2) Operazioni per la ferratura:

- Montaggio labirinti porta;
- Montaggio spazzolino;
- Applicazione guarnizioni termoespandenti e di tenuta;

#### *Montaggio labirinti:*

Fare attenzione alla mano di apertura delle porte. In linea generale, si deve applicare il labirinto in acciaio inox facendo riferimento alla misura data dal profilo in legno e dall'isolante da interporre fra profilo e labirinto (vedi figura allegata).

Il tutto va fissato con le apposite viti TPSC in dotazione.

#### *Montaggio spazzolino:*

Lo spazzolino montato all'interno del supporto in alluminio va infilato nell'apposita cava realizzata nella parte inferiore del battente. Si raccomanda di tenere lo spazzolino verso il muro, per una maggiore tenuta all'aria.

#### *Applicazione guarnizioni termoespandenti e di tenuta:*

Vale il principio che all'interno delle cave predisposte va inserita la guarnizione termoespandente di misura adeguata. Ove fossero presenti fresate (sulla testa del battente), va inserita la guarnizione a palloncino.



San.Co. Costruzioni Tecnologiche S.p.A.  
Via Fornaci, 26 - 38062 ARCO (TN)  
Tel. +39.0464.588111  
Fax +39.0464.588222

Internet: <http://www.sancoct.com> e-mail: [mail@sancoct.com](mailto:mail@sancoct.com)

LE ILLUSTRAZIONI E LE DESCRIZIONI NON SONO IMPEGNATIVE, MA SOLO DESCRITTIVE. LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE VARIAZIONI CHE RITERRÀ NECESSARIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROPRI PRODOTTI.

REV.DD. 01/01/2008



San.Co Costruzioni Tecnologiche S.p.A. Via Fornaci, 26 - 38062 ARCO (TN) - ITALY - Tel. 0464.588111 Fax 0464.588222

Reg. Imp. TN 01229680226 R.E.A. TN 124023 Import/Export n. TN0123821 Cap. Soc. € 550.000 i.v. - C. F. e P. I.V.A. 01229680226

Attestazione SOA OS06 Classifica III n. 340/29 - Certificato UNI EN ISO 9001:2000 NR° 13178-2003-AQ-VEN-SINCERT - San.Co® ed Isofire® sono marchi registrati.

Pagina 1 di 1